

Nr sprawy: ZP.2611.4.1.2022.mw

Malbork, dnia 09.06.2022 r.

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 1
oraz INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ NR 1**

**Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork
(Zamawiający)** na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „Pzp”), udostępnia treść
zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do realizacji zadania drewno klasy C24?
Dokumentacja projektowa w punkcie 5.1.4. mówi, że analiza konstrukcji wykazała, że przy założeniu najniższej możliwej klasy wytrzymałości drewna C18 konstrukcja spełnia wymagania nośności, natomiast w tym samym punkcie w dalszej części wskazano by zastosować drewno klasy C30.
Wg obecnej normy "PN-D-94021:2013-10 tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi" nie ma klasy C30 dla drewna sosnowego. Jest klasa C35 jeżeli sklasyfikujemy drewno do klasy sortowniczej wyborowej (KW), ale jest ona bardzo trudno osiągalna wręcz niemożliwa do zakupienia w obecnej sytuacji rynkowej.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na wykonanie konstrukcji drewnianej więźby z drewna sosnowego klasy C24 należącej do klasy sortowniczej średniej (KS)?

Muzeum Zamkowe w Malborku

ul. Starościńska 1
82-200 Malbork

tel. (+48) 55 647 08 02
sekretariat@zamek.malbork.pl
www.zamek.malbork.pl

NIP 5791002043

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania drewna sosnowego klasy C24 należącej do klasy sortowniczej średniej (KS).

**Ponadto Zamawiający na podstawie art. 286 ust 3 ustawy Pzp zmienia
treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:**

1) pkt 1 Działu X SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia **14.07.2022 r.**”*

2) pkt 3 i 4 Działu XII SWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

*„1. **Termin składania ofert: 15.06.2022 roku, do godziny 10:00.***

*2. **Termin otwarcia ofert: 15.06.2022 roku o godzinie 11:00.”***

Z poważaniem
dr hab. Janusz Trupinda

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

/podpisano podpisem elektronicznym/

Umieszczono na stronie prowadzonego postępowania w dniu 2022-06-09

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://bip.zamek.malbork.pl/> w zakładce ochrona danych.

Muzeum Zamkowe w Malborku

ul. Starościńska 1
82-200 Malbork

tel. (+48) 55 647 08 02
sekretariat@zamek.malbork.pl
www.zamek.malbork.pl

NIP 5791002043