

Znak sprawy: SA.3121.25.2024.es

**ODPOWIEDZI NA WNIOSEK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z dnia 04.04.2024 r.**

Dotyczy: zapytania ofertowego na: **„Sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Muzeum Zamkowego w Malborku”**

Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork udostępnia treść wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego i jego załączników wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Pozycje niżej zostały wycofane z produkcji, można wycenić zamiennie Led?

Świetlówka kompaktowa niezintegrowana PL-C 18W/840/4P

Świetlówka kompaktowa PL-C 18W/840/2P

Świetlówka kompaktowa PL-C 26W/840/2P

Odpowiedź: Muzeum Zamkowe w Malborku wyraża zgodę na wycenienie LED.

Muzeum Zamkowe w Malborku

ul. Starościńska 1
82-200 Malbork

tel. (+48) 55 647 08 02
sekretariat@zamek.malbork.pl
www.zamek.malbork.pl

NIP 5791002043
BDO 000525034

Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Jaki powinien być poniższy łącznik natynkowy / podtynkowy?

Łącznik poj. biały

Odpowiedź: Muzeum Zamkowe w Malborku wyjaśnia: Łącznik poj. biały – podtynkowy

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Jaki gwint powinien być do poniższych pozycji?

Źródło LED 7,2W

Źródło LED 9W

Źródło LED 10W

Odpowiedź: Muzeum Zamkowe w Malborku podaje szczegóły dotyczące gwintu:

Źródło LED 7,2W – E14 świecowe

Źródło LED 9W – GU10

Źródło LED 10W – E27

Pytanie nr 4

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Jakie napięcie 24 czy 12V?

Żarówka halogenowa JC-20W GY 6.35

Żarówka halogenowa JC-35W GY 6.35

Muzeum Zamkowe w Malborku

ul. Starościńska 1
82-200 Malbork

tel. (+48) 55 647 08 02
sekretariat@zamek.malbork.pl
www.zamek.malbork.pl

NIP 5791002043
BDO 000525034

Odpowiedź: Muzeum Zamkowe w Malborku podaje wysokość napięcia dla:

Żarówka halogenowa JC-20W GY 6.35 – 12V,

Żarówka halogenowa JC-35W GY 6.35 – 12V

Pytanie nr 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Jakiego typu złącze, plastikowe, mosiężne? Może posiadacie konkretny model który preferujecie to proszę o podanie bo tych modeli na rynku jest sporo.

Szybkożł. przelotowa 1/2 - 5/8

Odpowiedź: Muzeum Zamkowe w Malborku jako przykład wskazało: WAGO 221

Pytanie nr 6

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Poniżej pozostałe pozycje wycofane: Poniższe pozycje zostały wycofane u producenta. Są jeszcze jakieś pojedyncze sztuki na rynku ale czy będą jeszcze za pół roku czy za rok to nie wiadomo, w takim wypadku nie możemy tego wycenić. Poniższe pozycje zostaną usunięte z postępowania?

Żarówka halogenowa JC-20W GY 6.35 – 12V

Żarówka halogenowa JC-35W GY 6.35 – 12V

Odpowiedź: Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia „**Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla Muzeum Zamkowego w Malborku**” Rozdział I, punkt 4 pisze: „ilości materiałów elektrycznych, wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty,

Muzeum Zamkowe w Malborku

ul. Starościńska 1
82-200 Malbork

tel. (+48) 55 647 08 02
sekretariat@zamek.malbork.pl
www.zamek.malbork.pl

NIP 5791002043
BDO 000525034

porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Formularzy cenowym. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w Formularzu cenowym, przy czym ceny jednostkowe pozostają niezmiennie.”

W związku z powyższym proszę o wycenę wskazanego materiału, Zamawiający systematycznie będzie oceniał przydatność danej pozycji przed dokonaniem zamówienia.

Z poważaniem,

Agnieszka Kowalska

Zastępca Dyrektora

ds. naukowo-konserwatorskich

Muzeum Zamkowe w Malborku

ul. Starościńska 1
82-200 Malbork

tel. (+48) 55 647 08 02
sekretariat@zamek.malbork.pl
www.zamek.malbork.pl

NIP 5791002043
BDO 000525034