


SKRZYDŁO PÓŁNOCNE I WSCHODNIE - RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ



SKALA 1:50

CZĘŚĆ A

UWAGA

Po odmontowaniu elementów pod deskowaniem i tynkiem należy dokonać ich oceny.
Po zdjęciu pokrycia dachowego, należy dokonać oceny kotłówek krokwi, wystających na zewnątrz - brak dostępu do oceny tych fragmentów.

UWAGA

Elementy konstrukcyjne przesłonięte deskowaniem i tynkiem na terenie (brak dostępu).
Na deskowaniu widoczny gruz ceramiczny - prawdopodobnie elementy stropu dachowego.
Po odmontowaniu należy dokonać oceny stanu technicznego.
Należy zaktualizować konieczność napraw i wymian załączonych krokwi.

CZĘŚĆ B

UWAGA

Po odmontowaniu całej powierzchni białek namurkowych (po zdjęciu pokrycia dachowego) należy dokonać ponownej oceny, gdyż na moment sporządzania orzeczenia nie było pełnego dostępu do elementu namurku.
Należy dokonać oceny kotłówek krokwi, wystających na zewnątrz (poza murłatę) - również brak dostępu do oceny tych fragmentów.

CZĘŚĆ C

LEGENDA

- elementy do odtworzenia (stan obecny-brak)
- elementy do naprawy i wzmocnienia zgodnie z wytycznymi orzeczenia technicznego
- elementy do wymiany zgodnie z wytycznymi orzeczenia technicznego

UWAGA

Po przeprowadzeniu prac demontażowych dokonać ponownie dokładnej oceny elementów więźb dachowych w celu weryfikacji zakresu zniszczeń i napraw. Szczególną uwagę zwrócić na miejsca niedostępne na moment opracowywania orzeczenia.
Wszystkie elementy więźb dachowych należy poddać wstępnym zabiegom oczyszczającym oraz wstępnej dezynfekcji preparatem o działaniu grzybo- i owadobójczym.

UWAGA

Po odmontowaniu całej powierzchni białek namurkowych (po zdjęciu pokrycia dachowego) należy dokonać ponownej oceny, gdyż na moment sporządzania orzeczenia nie było pełnego dostępu do elementu namurku.
Należy dokonać oceny kotłówek krokwi, wystających na zewnątrz (poza murłatę) - również brak dostępu do oceny tych fragmentów.

DOKUMENTACJA			
REMONT WIĘŻBY DACHOWEJ I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO I WSCHODNIEGO ZAMKU W SZTUMIE. ZAKRES NAPRAW KONSTRUKCJI WIĘZB DACHOWYCH W CZĘŚCI A, B, C			
DOKUMENTACJA: 82-400 SZTUM, UL. GALA ANONIMA 16 DZIAŁKA NR 627/4, OBRĘB 0002			
tytuł	ORZECZENIE TECHNICZNE	branża	KONSTR.
autor	mgr inż. Sylwia Kozłowska mgr inż. Paulina Podolak	numer	WAM/0060/OWOK/14
skala	1:50	data	SIERPIEŃ 2018
		znak	E1