

### WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

**Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż gablot pulpitowych i witryn wystawienniczych, demontowalnych dla Muzeum Zamkowego w Malborku.** Znak sprawy: ZP.2611.3.2019.bm

**Muzeum Zamkowe w Malborku, jako Zamawiający** w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.*), zwanej dalej ustawą, na podstawie art. 38 ust. 2 cyt. Ustawy, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami / wyjaśnieniami.

#### PYTANIA WYKONAWCY:

1. Szanowni Państwo, w zapisie SOPZ dotyczącym sprawy [ZP.2611.3.2019.bm](#) punkt 1 dotyczącym tafli szklanych jest zapis:  
Gabloty pulpitowe 44.4:  
a. Szkło o obniżonej zawartości żelaza w klasie P4A bezpieczne laminowane 44.4 (grubość dwóch warstw szkła — każda po 6mm i cztery folie PVB służące do laminowania szkła)  
Witryny wystawiennicze 55.4:  
c. Szkło o obniżonej zawartości żelaza w klasie P4A bezpieczne laminowane 55.4 (grubość dwóch warstw szkła — każda po 6mm i cztery folie PVB służące do laminowania szkła)  
Zawarte w zapisie informacje są sprzeczne szkło 44.4 to grubość ok.9.52 mm a w nawiasie podajecie Państwo dwie tafle po 6mm i cztery folie to grubość 13.52mm analogicznie dotyczy to zapisu w punkcie c szkło 55.4 to grubość ok. 11,52mm  
Proszę o podanie ostatecznego wymiaru dla gablot pulpitowych i witryn.
2. Proszę również o uszczegółowienie rysunku, witryna nr 1, dotyczy mocowania zawiasów w dolnym cokole, cokół górny szerokości 80 mm umożliwia w sposób niewidoczny mocowanie zawiasu, natomiast w dolnym cokole według przedstawionego projektu nie ma miejsca na jego umieszczenie, chyba że Zamawiający dopuszcza modyfikację konstrukcji dolnej według uznania Wykonawcy za najbardziej optymalną i estetyczną.

#### ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

**AD 1. Wystąpił błąd redakcyjny. Zamawiający potwierdza, oczekiwane grubości warstw szkła 44.4 dla gablot pulpitowych to 4mm, a warstw szkła 55.4 dla witryn wystawienniczych to 5mm.**

**AD 2. Zamawiający przewiduje umieszczenie zawiasu w dolnym cokole w sposób nie widoczny. Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji konstrukcji dolnej według uznania Wykonawcy.**

W imieniu Zamawiającego  
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

dr hab. Janusz Trupinda

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 2019.04.02

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora, oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://bip.zamek.malbork.pl/> w zakładce ochrona danych.