

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż gablot pulpitowych i witryn wystawienniczych, demontowalnych dla Muzeum Zamkowego w Malborku.** Znak sprawy ZP.2611.3.2019.bm

Muzeum Zamkowe w Malborku, jako Zamawiający, w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.*), zwanej dalej ustawą, na podstawie art. 38 ust. 2 cyt. Ustawy, przekazuje poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią/wyjaśnieniem:

Pytanie Wykonawcy:

1. *W odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 02.04.2019 Zamawiający napisał „Zamawiający przewiduje umieszczenie zawiasu w dolnym cokole w sposób niewidoczny. Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji konstrukcji dolnej według uznania Wykonawcy.”*

Na rysunku witryna nr 1, linia przerywana pokazująca otwierającą taflę szklaną jest na górnej granicy cokołu, co wyklucza ukrycie zawiasu w dolnym cokole w sposób niewidoczny – w tym przypadku zawias byłby powyżej górnej granicy cokołu.

W celu ukrycia zawiasu należałoby obniżyć schematycznie narysowaną linię przerywaną poniżej górnej krawędzi cokołu, aby zewnętrzna blacha zakrywała zawias w sposób niewidoczny, co nieznaczenie zmienia schematycznie narysowany rysunek. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

AD 1. Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

W imieniu Zamawiającego
Zastępca Dyrektora ds. naukowo-konserwatorskich

Kazimierz Bogusz

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 2019-04-05

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://bip.zamek.malbork.pl/> w zakładce ochrona danych.

