

**WYKONAWCY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa stacji transformatorowej na międzymurzu zachodnim zamku w Malborku – znak sprawy ZP.2611.3.2020.bm**

**Muzeum Zamkowe w Malborku, jako Zamawiający**, w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, na podstawie art. 38 ust. 2 cyt. Ustawy, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Zapytania Wykonawcy:**

1. *Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac systemu SCADA wchodzącego w zakres postępowania.*

Odp.: Wymagania Zamawiającego wraz z rozwiązaniami projektowymi odnośnie funkcjonalności i zakresu systemu SCADA, opisane są w załączonej wielobranżowej dokumentacji Projektowej, związanej z realizacją całego zadania inwestycyjnego, które jednak obecnie Zamawiający podzielił na etapy. Aktualnie przedmiotem zamówienia jest tzw. Etap 0 – określenie Zamawiającego, opisane Załącznikiem nr 1 do SIWZ. W oczekiwaniu Zamawiającego, w tym postępowaniu jest kompletna realizacja przedmiotu zamówienia, a w zakresie systemu PMS (SCADA), po indywidualnej analizie Wykonawcy – opisanej w ofercie liście pominiętych elementów systemu SCADA, będzie dostawa i realizacja systemu bez cenotwórczych elementów automatyki systemu, bez uruchomienia w tym etapie, jednakże zaproponowane w ofercie rozwiązania i zrealizowane dostawy w tym etapie muszą umożliwić w przyszłości po wbudowaniu w czynnym eksploatowanym obiekcie, brakujących elementów automatyki, uruchomienie pełnej funkcjonalności systemu SCADA określonego w/w przedmiotowym Projektem.

2. *Prosimy o potwierdzenie, iż chłodzenie nowego agregatu realizowane będzie za pomocą chłodnicy umiejscowionej na ramie. Według opisu projektu wykonawczego należy zastosować zewnętrzne chłodzenie, którego nie pokazano na rysunku SE-308. Rysunek SE-308 wskazuje natomiast na zastosowanie chłodzenia na ramowego.*

Odp.: Zamawiający opis przedmiotu Zamówienia opisał w Załączniku nr 1 do SIWZ, należy rozpatrywać załączone dokumenty łącznie, jednakże z uwzględnieniem następstwa czasu. Zamawiający dokonał aktualizacji dokumentacji m.in. w zakresie rozwiązań technicznych agregatu prądotwórczego, wprowadzając zmiany w części graficznej na rysunkach z Projektu Wykonawczego oraz opisując aktualne wymagania w części opisowej STWiORB. Pozostawienie niezmienionych zagadnień w Projekcie Budowlanym oraz w opisie Projektu Wykonawczego, miało na celu wskazanie Oferentom kompletnu informacji i możliwość wychwycenia aktualnie wprowadzonych zmian, reasumując aktualnym oczekiwaniem Zamawiającego, w zakresie chłodzenia Agregatu jest chłodnica wewnętrzna, na ramowa, powodująca m.in. obniżenie gabarytów zewnętrznych stacji oraz wzrost mocy rezerwowej agregatu.

3. *Zastosowanie agregatu o zbiorniku paliwa min. 1150l, który dodatkowo znajduje się pod ziemią i dostęp do niego jest za pomocą wjazdu \ wymusza wykonanie dodatkowej instalacji paliwowej (w naszej opinii), która nie jest ujęta w projekcie. Prosimy o odniesienie się do zagadnienia i ewentualne uzupełnienie dokumentacji projektowej.*

Odp.: Zamawiający opis przedmiotu Zamówienia opisał w Załączniku nr 1 do SIWZ, należy rozpatrywać załączone dokumenty łącznie, jednakże z uwzględnieniem następstwa czasu.

Aktualnie Zamawiający nie potwierdza wskazanego w pytaniu wymagania min. pojemności zbiornika paliwa, żądany parametr został opisany czasem pracy agregatu pod obciążeniem. Zgodnie z rozwiązaniami projektowymi, m.in. przedmiotem dostawy jest kompletny agregat prądotwórczy w zaprojektowanej lokalizacji, który będzie eksploatowany zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, m.in. muszą być wykonane instalacje umożliwiające tankowanie agregatu w trakcie pracy pod obciążeniem. Zdaniem Zamawiającego, nie zachodzi potrzeba uzupełnienia projektu o odrębne opracowanie projektowe instalacji paliwowej,

W imieniu Zamawiającego  
Zastępca Dyrektora  
ds. marketingu i administracji

Beata Stawarska

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i na BIP w dniu 2020-03-25

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://bip.zamek.malbork.pl/> w zakładce ochrona danych.