

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa stacji transformatorowej na międzymurzu zachodnim zamku w Malborku – znak sprawy ZP.2611.3.2020.bm**

Muzeum Zamkowe w Malborku, jako Zamawiający, w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, na podstawie art. 38 ust. 2 cyt. Ustawy, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Zapytanie Wykonawcy:

1. *Czy w miejscu prowadzenia robót inwestor dysponuje badaniami geologicznymi? Po konsultacjach z firmami specjalistycznymi wykonującymi ścianki szczelne, bez badań geologicznych wyklucza się metodę kafarową wykonania ścian oporowych wykopu z uwagi na bliskość sąsiadującego muru zamkowego i realne zagrożenie powstania uszkodzeń w konstrukcji muru. Bez Badań geologicznych na tym etapie nie jest możliwe określenie metody oraz właściwa wycena kosztów wykonania ścian oporowych wykopu.*

Odp.: Technologię wykonania prac Zamawiający określił w projekcie budowlanym – załącznik nr 1A do SIWZ: „ścianka szczelna wciskana (nie wbijana kafarem)”.

Uwarunkowania geologiczne nie przekładają się na możliwości realizacyjne zadania zatem, nie zachodzi obawa uszkodzenia murów obronnych od strony Nogatu. W sezonie wiosennym br. zostaną przeprowadzone badania archeologiczne przez Zamawiającego.

2. *Czy skarpowanie jako sposób zabezpieczenia wykopu przed obrywaniem się gruntu jest dopuszczalne przez inwestora?*

Odp.: Roboty dotyczące wykopu należy wykonać z zachowaniem przepisów BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne ITB 427/2007, a także PN-B-06050:1999 Roboty ziemne – wymagania ogólne, a technologia wykonywania robót będzie określona docelowo przez kierownictwo budowy w konsultacji z Zamawiającym przy sporządzeniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

W imieniu Zamawiającego
Zastępca Dyrektora
ds. marketingu i administracji

Beata Stawarska

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i na BIP w dniu 2020-03-26

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://bip.zamek.malbork.pl/> w zakładce ochrona danych.